

平成22年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録[焼却施設]

対象期間：平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

施設名：エコクリーンセンター

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第1号イ] 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）

[規則第4条の5の2第1号ロ]

種類	月	数量 (t)	
		搬入量	焼却量
可燃ごみ及び燃やせる粗大ごみ	4月	搬入量	1,869.47
		焼却量	1,885.66
	5月	搬入量	1,778.36
		焼却量	2,049.43
	6月	搬入量	1,886.94
		焼却量	712.88
	7月	搬入量	1,982.97
		焼却量	2,749.29
	8月	搬入量	1,998.34
		焼却量	1,820.76
	9月	搬入量	1,699.01
		焼却量	2,257.35
	10月	搬入量	1,702.49
		焼却量	1,838.79
	11月	搬入量	1,810.75
		焼却量	2,039.97
	12月	搬入量	1,845.30
		焼却量	1,667.46
	1月	搬入量	1,646.04
		焼却量	2,102.56
	2月	搬入量	1,500.56
		焼却量	1,300.43
	3月	搬入量	1,839.20
		焼却量	1,765.54
計	搬入量	21,559.43	
	焼却量	22,190.12	

	燃焼ガス温度	集じん器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別添1のとおり ^{※1}	別添1のとおり ^{※1}	別添1のとおり ^{※1}
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定
測定結果	記録については当施設で閲覧とします。		

※1 処理フロー図に示す。

ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合：該当なし

固形燃料の受け入れを行う場合：該当なし

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規則第4条の5の2の第1号ハ]

	適宜実施	適宜実施
除去を実施した設備	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	1号	H22.6.5～H22.6.8
	2号	H22.6.22～H22.6.26
		H22.6.10
		H22.6.27

排ガスの分析結果 [規則第4条の5の2第1号ニ]

採取位置		別添1のとおり ^{※1}		別添1のとおり ^{※1}	
採取した年月日		平成22年7月13日		平成23年1月14日	
測定結果が得られた日		平成22年8月19日		平成22年2月18日	
ダイオキシン類	1号	0.0045 ng-TEQ/m ³ N	1号	0.0031 ng-TEQ/m ³ N	
	2号	0.0064 ng-TEQ/m ³ N	2号	0.0018 ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	1号	ND ^{※2} g/m ³ N	1号	ND ^{※2} g/m ³ N
		2号	ND ^{※2} g/m ³ N	2号	ND ^{※2} g/m ³ N
	硫黄酸化物	1号	ND ^{※2} m ³ N/h	1号	0.02 m ³ N/h
		2号	ND ^{※2} m ³ N/h	2号	0.01 m ³ N/h
窒素酸化物	1号	19 volppm	1号	16 volppm	
	2号	18 volppm	2号	13 volppm	
塩化水素	1号	3.6 mg/m ³ N	1号	4.7 mg/m ³ N	
	2号	3.6 mg/m ³ N	2号	3.7 mg/m ³ N	

※1 処理フロー図に示す。

※2 NDとは定量下限値未満を示す。

固形燃料保管場所の清掃年月日 [規則第4条の5の2第1号ホ]

該当なし

高温ガス化直接溶融システム

