

令和7年2月 浄水水質検査結果

項目 No.	検査項目	水質基準	美川浄水場 西村町管末	美川浄水場 長見町管末	国府水源 地大金町管末	黒川水源 地長沢町管末	大麻水源 地西村町大麻管末
1	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200mg／L以下	10.8	11.0	18.7	14.5	27.6
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg／L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.3	7.1	7.0	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目 No.	検査項目	水質基準	波佐浄水場 下米原管末	小国浄水場 小国管末	新戸川浄水場 和田管末	市木浄水場 来尾管末	新都川浄水場 今市管末	稲代六歩谷浄水 場 稲代管末
1	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200mg／L以下	9.6	8.8	16.0	10.6	9.2	9.4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg／L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.8	6.8	6.4	6.9	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目 No.	検査項目	水質基準	野坂浄水場 野坂管末	高内浄水場 高内管末	弥栄浄水場 木都賀管末	三保浄水場 岡見管末	河内浄水場 河内管末	平原第3水源 地東平原管末
1	一般細菌	100個／mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
38	塩化物イオン	200mg／L以下	12.9	8.4	8.8	20.4	10.0	14.3
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg／L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.8	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満