

令和8年4月 浄水水質検査結果

項目No.	検査項目	水質基準	美川浄水場 西村町管末	美川浄水場 長見町管末	国府水源地 大金町管末	黒川水源地 長沢町管末	大麻水源地 西村町大麻管末
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.7	11.0	21.9	18.0	27.1
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8~8.6	7.1	7.7	7.1	7.1	7.3
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目No.	検査項目	水質基準	波佐浄水場 下来原管末	小国浄水場 小国管末	新戸川浄水場 和田管末	市木浄水場 来尾管末	新都川浄水場 今市管末	稲代六歩谷浄水場 稲代管末
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	8.5	11.2	9.1	8.4	9.1
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8~8.6	7.4	7.8	7.0	6.6	7.0	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満

項目No.	検査項目	水質基準	野坂浄水場 野坂管末	高内浄水場 高内管末	弥栄浄水場 木都賀管末	三保浄水場 岡見管末	河内浄水場 河内管末	平原第3水源地 東平原管末
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	7.7	7.5	17.3	9.7	14.0
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8~8.6	7.7	7.0	7.1	7.3	7.4	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年4月 原水水質検査結果(クリプトスポリジウム指標菌検査)

項目記号	検査項目	単位	美川浄水場 第1取水井	美川浄水場 第2取水井	美川浄水場 第3取水井	美川浄水場 第4取水井
指	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	1未満
	嫌気性芽胞菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性

項目記号	検査項目	単位	黒川水源地 取水井	大麻水源地 取水井	国府水源地 取水井
指	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1未満	1未満	1未満
	嫌気性芽胞菌	—	陰性	陰性	陰性

項目記号	検査項目	単位	三保第3水源地 取水井	三保第4水源地 取水井	河内水源地 第2取水井	平原第3水源地 取水井
指	大腸菌(最確数)	MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	1未満
	嫌気性芽胞菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性